

## Col G.P. S.p.A. - Divisione Seb

### **Informativa per adeguamento della protezione di interfaccia DIA4N alla delibera AEEG 84/12**

Il presente documento è rivolto a tutti i nostri **clienti e agli utilizzatori dei relè di protezione di nostra produzione.**

Lo scopo è quello di fornire informazioni riguardo alle azioni che la Col G.P. – Divisione Seb intende intraprendere per rendere conforme al paragrafo 8 dell'Allegato Terna A70 e all'Allegato E della norma CEI 0-16 attualmente in vigore la protezione di interfaccia.

1. Il nuovo relè DIA4N, conforme alla delibera AEEG 84/12, adatto sia per collegamento a TV di tipo induttivo che per connessione diretta in bassa tensione (tenendo comunque presente che la tensione  $V_0$  deve sempre essere misurata lato MT), **sarà disponibile a partire dal 02/04/2012**
2. Sarà possibile effettuare l'aggiornamento del firmware di tutti i relè DIA4N finora prodotti. L'aggiornamento del relè potrà essere effettuato esclusivamente presso il centro assistenza del nostro stabilimento di Moncalieri (TO).  
La procedura di aggiornamento ed il successivo collaudo daranno diritto ad una garanzia di 6 mesi a decorrere dalla data di esecuzione dello stesso.  
Il prodotto così aggiornato sarà pienamente conforme alla nuova delibera.  
L'attività di aggiornamento del firmware potrà essere svolta **a partire dal 02/05/2012**

Il servizio commerciale **Seb** è a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento risultasse necessario.

Telefono: 0362 5669.1  
Fax: 0362 556622  
email: [servizio-clienti@seb-barlassina.it](mailto:servizio-clienti@seb-barlassina.it)

