

Trofarello, 16 Gennaio 2019

Dichiarazione di conformità

Col Giovanni Paolo S.p.A.
SEB - Divisione Elettronica e Sistemi
Via A. Chiribiri, 3
10028 Trofarello (TO)

In qualità di costruttore e ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, visti i risultati delle prove di compatibilità ambientale e funzionali effettuate, raccolti nel fascicolo P522Q550 completo dei rapporti di prova e relativa documentazione, dichiara che l'apparecchiatura denominata

Protezione numerica di massima corrente comprensiva di sistema di controllo e registrazione

Modello

IFX4L

Versione firmware

a partire da 1.00

è risultata conforme a tutte le prove e verifiche previste dall'allegato C della Norma CEI 0-16 (2019-04).

Col Giovanni Paolo S.p.A.
SEB - Divisione Elettronica e Sistemi
Giovanni Bonomo

